

VKF Brandschutzanwendung Nr. 13338

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany	
Hersteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH 89257 Illertissen Germany	
Produkt	KBS MORTAR	
Beschrieb	Kabelabschottung aus Brandschutzmörtel KBS MORTAR (Wand und Decke min. 200mm, 790kg/m ³), in Wand=115mm, in Decke=150mm	
Anwendung	geprüfte Fläche in Wand=3,7m ² geprüfte Fläche in Decke=0,8m ²	
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '86467' (10.03.1986), Prüfbericht '86349' (24.02.1986)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	09.11.2012	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	19.12.2011	



U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

**Attestation d'utilisation AEA I n° 13338**

Groupe 223	Obturations/passages
Requérant	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany
Fabricant	BASF Personal Care and Nutrition GmbH 89257 Illertissen Germany
Produit	KBS MORTAR
Description	Obturation pour câbles, mortier antifeu KBS MORTAR (paroi et plafond min. 200mm, 790kg/m3), dans paroi=115mm, dans plafond=150mm
Utilisation	Surface testée dans paroi=3,7m2 Surface testée dans plafond=0,8m2
Documentation	TU Braunschweig: Prüfbericht '86467' (10.03.1986), Prüfbericht '86349' (24.02.1986)
Conditions d'essai	AEA I
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90
Durée de validité	31.12.2017
Date d'édition	09.11.2012
Remplace l'attestation du	19.12.2011

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

